



检测资质等级	甲级
检测资质证号	1272021001

雷电防护装置安全性能 检测报告



项目名称：合肥龙马电气设备有限公司雷电防护装置检测

委托单位：合肥龙马电气设备有限公司

报告编号：1272021001[沪 ADQJ]20250195

检测日期：2025年10月27日

检测单位：甘肃诚邦防雷检测有限公司

检测单位地址：上海市嘉定区汇旺东路599号6幢402室

邮 编：201899



声 明

- 1、本检测报告未加盖检测单位“检测专用章”无效。
- 2、本检测报告由检测单位用计算机打印，严禁涂改，经涂改的报告无效。
- 3、本检测报告应有检测人员、校核人、签发人或批准人签名，否则无效。
- 4、复制本检测报告未重新加盖检测单位“检测专用章”无效。
- 5、对检测报告有异议者，请在收到检测报告后向检测单位或当地气象主管部门提出。
- 6、检测报告有效期为一年，爆炸和火灾危险环境场所检测报告有效期为六个月。
- 7、遭受雷电灾害的单位或个人，应及时向当地气象主管机构报告。

检测报告有效期为一年

受检单位名称	合肥龙马电气设备有限公司				
委托单位名称	合肥龙马电气设备有限公司				
受检单位地址	/				
管理部门	/	联系人	邱勤	联系电话	021-56712235
行政区域	/	邮政编码	/		
主要依据标准	《防雷装置安全检测技术规范》 DB 31/T389-2015 《建筑物雷电防护装置检测技术规范》 GB/T 21431-2023 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2012				
检测仪器设备	接地电阻测试仪: KEW4105AH; 钳形接地电阻测试仪: ETCR2000A ;激光测距仪 LDM-D120; 电子数显卡尺: DWKC-2012;钢卷尺: 10m. 指针式拉压力计: NK-500				
存在问题	无				
备注	本次仅对预制舱做检测。				
定期检测日期	2025 年 10 月 27 日				
检测人 (签字)	李甲森	校核人 (签字)	侯之娟	批准人 (签字)	张庆根
检测单位: 甘肃诚邦防雷检测有限公司 检测单位地址: 上海市嘉定区汇旺东路 599 号 6 幢 402 室 联系电话: 021-61001416					



公司
五
子
製
控

检测 报 告												
受检对象编号	受检对象名称				高度 (m)	防雷类别	信息系统防雷等级	爆炸火灾危险场所				
001	预制舱				4.0	/	/	否				
接 闪 器(主 体)												
装置编号	类型	高度 (m)	敷设方式	材质	规格 (mm)	网格 (m)	支持卡间距 (m)	垂直拉力 (N)	性能状况		保护范围	评定
001	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/
引 下 线												
敷设方式	平均间距 (m)			材质	规格 (mm)	垂直拉力 (N)	性能状况			数量	评定	
/	/			/	/	/	/			/	/	
接 地 装 置												
类型		性能状况								评定		
基础		/								合格		
防 接 触 电 压 措 施												
性能状况										评定		
/										/		
防 跨 步 电 压 措 施												
性能状况										评定		
/										/		
此表以下空白												

接 地 电 阻 值 (Ω)					
装置编号	检测点 序号	检测点位置	接地电阻值 (Ω)	标准/要点 (Ω)	评定
001	1	1#预制舱接地点	0.5	≤4	合格
001	2	2#预制舱接地点	0.5	≤4	合格
001	3	3#预制舱接地点	0.5	≤4	合格
001	4	4#预制舱接地点	0.5	≤4	合格
001	5	气体绝缘金属封闭开关设备	0.6	≤4	合格

此表以下空白



检测结果结束



告 知

根据《上海市雷电防护管理办法》和《防雷减灾管理办法》（中国气象局 24 号令）规定，投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度。雷电防护装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的雷电防护装置应当每半年检测一次。

本单位具有气象主管部门颁发的雷电防护装置检测甲级资质证书和省级市场监督管理局颁发的检验检测机构认定书 CMA 证书，是专门开展雷电防护工作的专业技术服务机构，主要从事雷电防护装置检测，防雷技术、雷电灾害风险评估咨询等服务等工作。

	<h2>雷电防护装置检测资质证</h2>
单位名称：甘肃诚邦防雷检测有限公司	
资质等级：甲 级	
有效日期：2021 年 6 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日	
资质范围：从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建（构）筑物的防雷装置检测。	
证书编号：1272021001	
总 编 号：10578	
中国气象局印制	
	发证机关：甘肃省气象局 发证日期：2021 年 6 月 16 日

